



**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Barlinku Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 4,
74-320 Barlinek**

L.dz. 819/d/2018

Barlinek, dnia 08.06.2018 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W
POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: Przetargu 01/2018 pn.: „Dostawa i montaż toalety publicznej zlokalizowanej przy ul. Staromiejskiej w Barlinku”

Odpowiedź na pytania Wykonawcy:

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [tj. z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) z późn. zm.) – dalej PZP, uwzględniając pytania oferentów Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczących zapisów podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

Wnosimy o zmianę zapisów w SIWZ (w rozdziale III pkt. 2 ppkt. 1) na następującą treść:
Toaleta publiczna wolnostojąca przeznaczona do montażu w miejscu posadowienia do przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej. Toaleta publiczna powinna wykonana w całości z jednolitego odlewu betonowo
– kompozytowego monolityczna z dachem umożliwiającym odprowadzenie wody z dachu lub równoważna technologia prefabrykowana spełniająca warunki przenikalności cieplnej zgodnie zobowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Zamawiający dopuszcza konstrukcję stalową, całkowicie ocynkowaną ogniowo.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza jedynie rozwiązanie konstrukcyjne toalety w formie jednolitego odlewu, ze względu na możliwość jej przenoszenia w inne miejsce w całości, bez konieczności demontażu oraz narażenia na rozszczelnienie i odkształcenie konstrukcji. Toaleta na bazie konstrukcji stalowej nie jest odporna na rozszczelnienia i odkształcenia przy występowaniu drgań powstałych przy dużym ruchu komunikacyjnym, jaki ma miejsce w pobliżu miejsca posadowienia toalety, a także przy przenoszeniu jej (tj. toalety) w inne miejsce oraz zmianę temperatury zewnętrznej.



Pytanie 2:

Wnosimy o zmianę zapisów w SIWZ (w rozdziale III pkt. 2 ppkt. 4) na następującą treść:

iv. konstrukcja toalety betonowa o przekroju poziomym w kształcie prostokąta, odporna na akty wandalizmu lub równoważna technologia prefabrykowana spełniająca warunki przenikalności cieplnej zgodnie zobowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Zamawiający dopuszcza konstrukcję stalową, całkowicie ocynkowana ogniowo odporna na akty wandalizmu.

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza jedynie rozwiązanie konstrukcyjne toalety w formie jednolitego odlewu, ze względu na możliwość jej przenoszenia w inne miejsce w całości, bez konieczności demontażu oraz narażenia na rozszczelnienie i odkształcenie konstrukcji. Toaleta na bazie konstrukcji stalowej nie jest odporna na rozszczelnienia i odkształcenia przy występowaniu drgań powstałych przy dużym ruchu komunikacyjnym, jaki ma miejsce w pobliżu miejsca posadowienia toalety, a także przy przenoszeniu jej (tj. toalety) w inne miejsce oraz zmianę temperatury zewnętrznej.

Pytanie 3:

W rozdziale III pkt. 2 ppkt. 4) xxiv. SIWZ Zamawiający umieścił zapis dotyczący wyposażenia pomieszczenia technicznego w tym m. in. w:

- całą automatykę systemów komputerowych umożliwiającą zarządzanie toaletą;

Prosimy o sprecyzowanie co kryje pojęcie: systemy komputerowe zarządzania toaletą i ile tych systemów Zamawiający chce umieścić w toalecie.

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że pod pojęciem „całej automatyki systemów komputerowych umożliwiających zarządzanie toaletą” rozumie możliwość ustawiania parametrów działania toalety w tym:

- odczyty wrzutów pieniędzy,
- ustawienie toalety jako CZYNNA/NIECZYNNNA,
- ustawienie toalety jako PŁATNA/BEZPŁATNA,
- ustawienie wysokości opłaty za toalety,
- ustawienie czasu pobytu w toalecie (długości korzystania),
- ustawienie temperatury toalety,
- czas podawania mydła, wody i suszenia;

Zamawiający nie precyzuje ilości umieszczenia systemów komputerowych w toalecie.

Pytanie 4:

Wnosimy o dodanie zapisu: Zamawiający dopuszcza zmiany w wymiarach zewnętrznych obiektu w granicach tolerancji +/- 10%.

Odpowiedź 4:




**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Barlinku Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 4
74-320 Barlinek**

Zamawiający informuje, że dopuszcza zmiany w wymiarach zewnętrznych obiektu w granicach tolerancji +/- 5%.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Treść niniejszego wyjaśnienia bez ujawnienia źródła zapytania, przysyła się wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej BIP Zamawiającego:

Prezes Zarządu

mgr Zbigniew Blezień